



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.  
Rejonowy Zakład Energetyczny Zwolen  
ul. Perzyny 82 26-700 Zwolen  
Tel.: (+48 48) 678 18 00 sekretariat  
Faks: (+48 48) 678 18 90

Zwolen, 1-10-2009 r.

Nr rejestr. zgłoszenia: 323/09

TU/...1582.../2009

Urząd Gminy  
26-704 Przyłek

W odpowiedzi na pismo z dn. 21.09.2009r., określamy warunki techniczne modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gm. Przyłek.

1. Miejscami przyłączenia i zainstalowania punktów sterowania z zabezpieczeniami głównymi i układami pomiarowo-rozliczeniowym będą: pierwsze od stacji transformatorowych słupy linii niskiego napięcia.
2. Miejscami dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia własności będą: zaciski prądowe na słupach linii niskiego napięcia w kierunku instalacji Podmiotu.
3. Układy pomiarowo-rozliczeniowe: bezpośrednie, energii czynnej, 1 faz., jednostrefowe.
4. Oprawy oświetlenia instalować nad przewodami linii niskiego napięcia.
5. Dopuszcza się umieszczenie ( zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych ) przelotowo przewodu zasilającego latarnie oświetlenia na stacji transformatorowej w sposób nie utrudniający jej pracy i prowadzenia prac eksploatacyjnych.
6. Na powyższe opracować dokumentację projektową i uzgodnić w RZE Zwolen.
7. Sieci niskiego napięcia ze stacji transformatorowych na terenie gminy Przyłek pracują w układzie TN-C.
8. Dostarczanie energii elektrycznej będzie odbywać się na warunkach standardowych.
9. Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej:  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .

10. Zdemontowany osprzęt oświetlenia zdać do magazynu RZE

11. Warunki przyłączenia są ważne przez 2 lata od dnia ich określenia.

Z poważaniem:

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.  
Rejonowy Zakład Energetyczny Zwoleń

Kierownik techniczny  
Wojciech Kuroszek